

DDSU601 单相电子式电能表

(导轨)



使用说明书

杭州西子集团有限公司

1. 用途及适用范围

DDSU601 单相电子式电能表（导轨）（以下简称电能表）系我公司采用微电子技术计量电能，采用进口专用大规模集成电路应用数字采用处理技术及 SMT 工艺等先进技术研制开发的新型单相电能表。该电能表完全符合 GB/T17215.321-2008 国家标准及 IEC62053 国际标准中 1 级或 2 级单相电能表的相关技术要求，可直接精确地测量电能计量中正向有功电能；通讯协议符合 DL/T645—2007 规约，可以通过 RS485 或红外掌机读取总电量、电压、电流、功率；由 7 位 LCD 液晶显示总用电量；具有抄表方便，可靠性高、体积小、重量轻、外表美观、工艺先进、35mmDIN 标准导轨方式安装等特点；并具有良好的抗电磁干扰、低工耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电。长寿命。

该电能表适用于计量额定频率为 50Hz 或 60Hz 的单相交流有功电能、供固定安装在室内使用，适用于环境温度不超过-25℃~+55℃，相对湿度不大于 95%，且空气中不含有腐蚀气体及避免尘沙、霉菌、盐雾、凝露、昆虫等影响。

2 主要规格及技术参数

2.1. 电能表规格：

规格 型 号	准确度	额定电压 Ub	额定电流 (A)
DDSU601 单相电子式电能表（导轨）	B(1.0)	220V	5(60)A, 20（100）A

注：额定电流栏中，括号前的数值为额定电流值 Ib，括号内的数值为额定最大电流值 Imax。

2.2. 技术参数：

2.2.1 误差限

电流值		功率因数 (COSΦ)	百分数误差限 (%)
直接接入	经互感器接入		1 级
0.05Ib	0.02Ib	1	±1.5
0.1Ib	0.05Ib	0.5L	±1.5
		0.8C	±1.5
0.1Ib~Imax	0.05Ib~Imax	1	±1.0
0.2Ib~Imax	0.1Ib~Imax	0.5L	±1.0
		0.8C	±1.0

2.2.2 电动

在额定电压、额定频率及 COSΦ=1 的条件下，当电力仪表负载电流为下规定值时，电力仪表起动并连续计量电能。

仪表类型	B(1.0)
直接接入式	0.004Ib

2.2.3 潜动

当电能表的电流线路中无电流，而加于电压线路的电压为额定值的 115%时，电力仪表的测试输出不应产生多于一个的脉冲。

2.2.4 绝缘性能

电能表的所有线路对外壳间能经受波形为 1.2/50μS，峰值为 6KV 的冲击电压，在相同极性下试验 10 次，不出现电弧放电或击穿现象。电能表的所有线路对地绝缘能经受频率为 50Hz 的实际正弦形的交流电压 2KV，历时一分钟试验不击穿。

3. 安装与使用

3.1 安装注意事项及方法

3.1.1 电能表在出厂前经检验合格，并加封铅印，即可安装使用。对无铅封或贮存时间

过久的电能表应请有关部门重新检验后，方可安装使用。

3.1.2 电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤，不要对该表进行安装、加电，请与本公司技术服务部门联系。

3.1.3 安装电能表需有经验的电工或专业人员，并确定读完本说明书。

3.1.4 电能表应安装在室内通风干燥的地方，采用 35mmDIN 标准导轨式安装，安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。

3.1.5 在有污秽及可能损坏机构的场所，电能表应安装在保护柜内。

3.1.6 安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线，最好使用多股铜线引入，避免因接触不良而引起电能表工作不正或烧毁。

3.1.7 电能表正确接入电网时，电能表的电源指示灯常亮。

3.2 使用说明

3.2.1 电能表在雷电较多的地区使用时，应采取避雷措施，以避免因雷击而损坏电能表。

3.2.2 电能表的负载能力在 0.05I_b~I_{max}（直接接入式）之间。









3.2.4 数据显示： LCD 液晶显示

3.2.5 电源指示：绿灯指示灯亮时表示电能表的工作电源正常

3.2.6 脉冲指示：红灯指示灯亮时表示检测到电能脉冲


3.2.7 当有采样信号后，脉冲指示灯亮约 80ms

3.2.8 LCD 显示如下


	液晶全显		总电量
	反向电量		当前电压
	当前电流		当前功率
	通讯地址高6位		通讯地址低6位

4. 接线图及外形图

4.1 接线图



4.2 外形图



5 测试方法

该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口，位于接线端钮盒上（接线图），将测试设备的+5VDC 接到 4 号（正极）端子上，信号线 S 接到 3 号（负极）端子上即可。

6 运输及贮存

- 6.1. 电能表的运输和拆封不应受到剧烈冲击，并根据 ZBY002-81《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》之规定运输、贮存。
- 6.2. 电能表应保存在原包装箱内，保存地方的环境温度为 $-35^{\circ}\text{C}\sim+65^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不超过 95%，且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体，环境温度不应剧烈变化。
- 6.3. 电能表应在原包装条件下，放置在台架上，置放高度不超过五箱，拆封后单只包装的电能表叠放高度不超过五只，内包装（塑料袋）拆封后的电能表不宜贮存。

7. 保证期限

电能表自出厂日期起 18 个月内，若用户发现电能表不符合上述特性及产品标准规定的技术要求，在制造厂铅封仍完整（或由有关电力计量部门证明）并完全遵守本说明书中所规定的运输、保存、安装及使用规则的条件，出现质量问题，制造厂给予免费修理或更换。

地 址：杭州市西湖区转塘街道转塘科技经济区块8号

服务与咨询电话：0571-56623888

网 址：<http://www.xizimeter.com>

邮 政 编 码：310024